



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00460

№ ПС 008995

Срок действия с 17.11.2023 г. по 16.11.2026 г.

ОКПД2 20.16.53.000  
код ЕКПС  
код ТН ВЭД 3214900009

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Броня».  
Адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Батальонная, д.13 К. А. ОГРН: 1123444004320.  
Телефон: 50-62-30 e-mail: info@nano34.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Броня».  
Адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Батальонная, д.13 К. А. ОГРН: 1123444004320.  
Телефон: 50-62-30 e-mail: info@nano34.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2025 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,  
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.  
E-mail: pozexpert77@gmail.com.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Звукоизоляционное и виброакустическое покрытие «Броня Звукоизоляция»  
серии: Броня ЗвукБарьер, Броня ЗвукБарьер Про, Броня ЗвукБарьер Пром,  
Броня СтопЗвук, Броня СтопЗвук Про, Броня СтопЗвук Пром, Броня  
ЗвукБарьер НГ, Броня ЗвукБарьер Про НГ, Броня ЗвукБарьер Пром НГ,  
Броня СтопЗвук НГ, Броня СтопЗвук Про НГ, Броня СтопЗвук Пром Н,  
выпускаемые по ТУ 20.16.53-001-09560516-2021. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».  
Броня ЗвукБарьер, Броня ЗвукБарьер Про, Броня ЗвукБарьер Пром, Броня  
СтопЗвук, Броня СтопЗвук Про, Броня СтопЗвук Пром: Группа горючести – Г1.  
Броня ЗвукБарьер НГ, Броня ЗвукБарьер Про НГ, Броня ЗвукБарьер Пром НГ,  
Броня СтопЗвук НГ, Броня СтопЗвук Про НГ, Броня СтопЗвук Пром НГ:  
Негорючий материал (НГ).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 1038/ТП-23, 1039/ТП-23 от  
15.11.2023 г., Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ»,  
аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2025 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.16.53-001-09560516-2021.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 С. А. Медведев

 В. Н. Слугин

